

Zusammenfassung Rückmeldung Licht

Zimmer A135 / Doppelzimmer (Lampe mit Stoff Optik)	sehr schlecht (1)	schlecht (2)	ok (3)	gut (4)	sehr gut (5)
Wie wird die normale Raumhelligkeit empfunden (Qualität / Helligkeit)	1	2	4	14	15
Wie wird das Licht für den Pflegeprozess empfunden (Qualität / Helligkeit)	1	1	6	12	19
Wie ist die Steuerung (Schalterposition)	5	6	14	13	3
Ist die neue Beleuchtung besser als die alte?	1	1	6	13	17
Wie ist die Rückmeldung der Bewohner			7	15	5

Zimmer A218 - Frau Z (Lampe mit Metalloptik)	sehr schlecht (1)	schlecht (2)	ok (3)	gut (4)	sehr gut (5)
Wie wird die normale Raumhelligkeit empfunden (Qualität / Helligkeit)	1	1	1	6	12
Wie wird das Licht für den Pflegeprozess empfunden (Qualität / Helligkeit)			1	4	16
Wie ist die Steuerung (Schalterposition) - Dimmdrehschalter beim BW Bett	2	2	2	3	13
Ist die neue Beleuchtung besser als die alte?				4	15
Wie ist die Rückmeldung der Bewohner				3	5

Zimmer C207 (Lampe mit Stoff Optik)	sehr schlecht (1)	schlecht (2)	ok (3)	gut (4)	sehr gut (5)
Wie wird die normale Raumhelligkeit empfunden (Qualität / Helligkeit)			4	5	5
Wie wird das Licht für den Pflegeprozess empfunden (Qualität / Helligkeit)			1	7	6
Wie ist die Steuerung (Schalterposition)	5	2	2	3	2
Ist die neue Beleuchtung besser als die alte?			1	3	7
Wie ist die Rückmeldung der Bewohner		1	4	1	2

Gang 528	sehr schlecht (1)	schlecht (2)	ok (3)	gut (4)	sehr gut (5)
Wie wird die normale Raumhelligkeit empfunden (Qualität / Helligkeit)		1		2	5
Wie wird das Licht für den Pflegeprozess empfunden (Qualität / Helligkeit)				1	8
Ist die neue Beleuchtung besser als die alte?			2	3	5
Wie ist die Rückmeldung der Bewohner			1		1

Verbesserungswünsche

Warmlicht bevorzugt

Verbesserungswünsche

- Licht Pflegeprozess sehr hell
- Schwierig zum dimmen (Schalter funktionieren nicht gut / zu kompliziert - Drehdimmer besser)
- Eingangslicht muss dimmbar sein
- Lichtschalter (mobile) am Bett funktionieren nicht immer (Reaktionszeit lange)
- Schwanenhalslampe fehlt noch
- Schalterbeschriftung muss gemacht werden

Verbesserungswünsche

- Einführung Beleuchtung für Bewohnende
- Drehdimmschalter (jetztige Steuerung schwierig / kompliziert)
- Lampe beim Eingang dimmbar (Nichtdimmbar zu hell)
- Pflegelicht sehr grell

Verbesserungswünsche

- Indirekte Beleuchtung für Nacht wäre gut
- Lampe im Eingangsbereich dimmbar
- Licht beim Fenster fehlt (Position der Deckenlampe)
- Schwanenhalslampe fehlt