



### BESCHLUSS

VOM 01. JULI 2021

GESCH.-NR. 2021-0003  
BESCHLUSS-NR. 2021-137  
IDG-STATUS öffentlich

SIGNATUR **28** **LIEGENSCHAFTEN, GRUNDSTÜCKE**  
**28.03** **Einzelne Liegenschaften und Grundstücke in eD alpha**  
**28.03.32** **Schulhäuser Primarschule**

BETRIFFT **Schulhaus Eselriet - Ersatz Flutlichtanlage Spielwiese;  
Kreditbewilligung**

---

### AUSGANGSLAGE

Dank der Flutlichtanlage kann der Rasenplatz der Schulanlage Eselriet insbesondere für den Vereinssport optimal genutzt werden. Die Anlage hat das Ende ihrer Nutzungsdauer schon seit längerer Zeit überschritten. Die Verkabelung weist diverse Mängel auf, welche jeweils auf Zusehen hin behoben wurden. Die Beschaffung von Ersatzteilen und Leuchtmittel ist nicht mehr garantiert. Mit einem Komplettersatz der Kandelaber und Umrüstung auf LED kann zudem der Energieverbrauch optimiert werden.

### KOSTEN

Für den Ersatz der Flutlichtanlagen der Spielwiese im Eselriet wird mit Gesamtkosten von Fr. 135'000.- gerechnet.

#### KOSTENGLIEDERUNG NACH BKP

BKP 411	Baumeister	Fr.	43'000.-
BKP 421	Gärtnerarbeiten	Fr.	7'000.-
BKP 443	Elektroanlagen	Fr.	65'000.-
BKP 49	Honorare	Fr.	10'000.-
BKP 61	Reserve	Fr.	10'000.-
<b>Total</b>		<b>Fr.</b>	<b>135'000.-</b>

BKP 411	Ausgrabung und Demontage der alten Fundamente, Erstellung neuer Fundamente
BKP 421	Anpassungen und Wiederinstandsetzung der Umgebung / Spielwiese
BKP 443	Demontage alter Kandelaber, Lieferung neuer Kandelaber mittels Helikopter, Anschluss neue Leuchten
BKP 49	Honorare für Statiker sowie Bauleiter
BKP 61	Reserven für Unvorhergesehenes



### BESCHLUSS

VOM 01. JULI 2021

GESCH.-NR. 2021-0003  
BESCHLUSS-NR. 2021-137

#### BUDGET 2021

Im Budget 2021 sind im Projekt-Nr. 4230.5040.031 Fr. 100'000.- für den Ersatz der Flutlichtanlage als Budgetkredit eingestellt. Die prognostizierten Mehrkosten von Fr. 35'000.- sind gemäss Weisung zu Ausgaben und Krediten (Wsg AK; IE 200.02.02) der Finanzkompetenz des Stadtrates zu belasten.

#### BERGRÜNDUNG DER MEHRKOSTEN

Zum Zeitpunkt der Budgetierung ging man davon aus, dass die bestehenden Fundamente der Kandelaber wiederverwendet werden können. Detailabklärungen zeigten nun, dass die bestehenden Fundamente für die neuen und schwereren LED-Leuchten statisch nicht mehr ausreichen. Aus diesem Grund müssen sie rückgebaut und neu erstellt werden.

### FOLGEKOSTEN

#### KAPITALFOLGEKOSTEN

PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN	AKAT	BASIS	NUTZUNGS- DAUER	SATZ	BETRAG
Hochbau (Sport-/Spielplätze)	1040 Fr.	135'000.-	33 Jahre	3.03 % Fr.	4'090.-
Verzinsung				1.0 % Fr.	1'350.-
<b>Total im ersten Betriebsjahr</b>				<b>Fr.</b>	<b>5'440.-</b>

#### BETRIEBLICHE FOLGEKOSTEN


2 % der Nettoinvestitionen Fr. 2'700.-

#### PERSONELLE FOLGEKOSTEN

Es fallen keine personellen Folgekosten an.

#### EIGENLEISTUNGEN

Eigenleistungen sind im Kredit nicht enthalten (2 % von Fr. 135'000.- = < Fr. 10'000.-).



### BESCHLUSS

VOM 01. JULI 2021

GESCH.-NR. 2021-0003

BESCHLUSS-NR. 2021-137

**DER STADTRAT ILLNAU-EFFRETIKON**  
AUF ANTRAG DES RESSORTS HOCHBAU  
**BESCHLIESST:**

1. Für den Ersatz der Flutlichtanlage der Spielwiese beim Schulhaus Eselriet wird ein Kredit von Fr. 135'000.- zu Lasten der Investitionsrechnung, Projekt-Nr. 4230.5040.031, Anlage-Nr. 11146, bewilligt.
2. Die Mehrkosten von Fr. 35'000.- gegenüber dem budgetierten Betrag werden der Finanzkompetenz des Stadtrates 2021 angerechnet.
3. Die Abteilung Hochbau wird mit der Umsetzung beauftragt.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
  - a. Rechnungsprüfungskommission
  - b. Abteilung Bildung
  - c. Abteilung Finanzen
  - d. Abteilung Hochbau

#### Stadtrat Illnau-Effretikon



Ueli Müller  
Stadtpräsident



Peter Wettstein  
Stadtschreiber

Versandt am: 05.07.2021